

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Baugruppe nach Artikel 3 (2) der Richtlinie 97/23/EG (PED)

KZWM OGNIОCHRON S.A erklärt, dass die unten beschriebene Druckgerätebaugruppe mit der Richtlinie über Druckgeräte (PED), der harmonisierten Norm EN3 Teil 8 und den anerkannten Regeln der Technik übereinstimmt.

Produktbeschreibung

Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher entsprechend EN 3, als Druckgerätebaugruppe mit einem Druckbehälter und einer druckhaltenden Auslösearmatur mit Löschpulver gefüllt;
 Fluid: Stickstoff (N₂)

Verwendungszweck

Brandbekämpfung

Typ

GP-1x

Betriebstemperatur

$T_{S\ min} -30^{\circ}C$; $T_{S\ max} +60^{\circ}C$

Maximaler Betriebsdruck

P_s 13 bar

Prüfdruck

P_T 25 bar

Volumen

1,2 Liter

Baujahr

2014

Druckgerät	Kategorie	Modul	Benannte Stelle	ID-Nr. Benannte Stelle	Zertifikat
Baugruppe	III	H	Bureau Veritas 67/71 boulevard duChateau 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE	0062	CE-PED-H-KOG 003-13-POL
Behälter	III	H	Bureau Veritas 67/71 boulevard duChateau 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE	0062	CE-PED-H-KOG 003-13-POL
Auslöse -armatur	Art.3 (3)	ohne	ohne	ohne	ohne

Angewandte harmonisierte Normen

EN 3 Teil 8

Angewandte national Normen

PN-EN 3 Teil 6 und 7

Titel, Name, Vorname des Unterschreibers

Leiter der Qualitätsabteilung (PJ)
 inż. Stanisław Grabowski

Ausstellungsort

Andrychów 15.01.2014

Unterschrift

KIEROWNIK DZIAŁU
 INSPEKCJI JAKOŚCI

 inż. Stanisław Grabowski